

ИНСТИТУТ ПО КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 2, тел. (359 2) 873 60 55, факс (359 2) 872 39 05, e-mail: eangelov@mail.bg

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А

Валидност на акредитацията: 31.07.2011 г.

Сертификат за Акредитация № 85 ОКА от 06.07.2007 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ

№ 08129/10.05.2008 г.

1. СД "ИНТИЕЛ",

гр. Поморие, ул. "Петър Берон" № 9, тел. (+359 0596) 33366
идентификация на клиента

2. Ниворегулатор, тип "NR", търговска марка "INTELL", нов продукт,
по параметри: класификация, клас на защита, конструктивни параметри, маркировка и
инструкции, храняващ интерфейс, защита срещу поражение от ел. ток, изходящ интерфейс,
ел. якост на изолацията, съпротивление на изолацията, токове на утечка, студоустойчивост,
топлоустойчивост, влагоустойчивост

идентификация на контролирания обект/процес/съоръжение/продукт/метод и параметри (където е приложимо -
идентификация на специфични компоненти, които са били контролирани); вид на контрола

3. Ниворегулатор, тип "NR", търговска марка "INTELL", нов продукт, по
параметри: класификация, клас на защита, конструктивни параметри, маркировка и
инструкции, храняващ интерфейс, защита срещу поражение от ел. ток, изходящ интерфейс,
ел. якост на изолацията, съпротивление на изолацията, токове на утечка, студоустойчивост,
топлоустойчивост, влагоустойчивост *съответства* на изискванията на БДС EN
60730-1 и БДС EN 60730-2-1 по проверените показатели.

заключение (оценка на съответствието) от извършения контрол

Приложение: Протокол № 08129/10.05.2008 г. е неразделна част от
СЕРТИФИКАТА ЗА КОНТРОЛ, общо 19 стр.



Дата: 10.05.2008 г.

Ръководител на
органа за контрол

